



ÉRINTÉSVÉDELME: 0.4kV-on NULLÁZÁS (TN) + egyenpotenciál kdtés
+DC-n kettős szigetelés
TULFESZULTSÉG VÉDELME: DC oldalon (B+C) 1+2. ttp.,
AC oldalon (B+C+D) 1+2+3 ttp.

Szűrmái		8200 Veszprém, Pálfi L. u. 17.	
Ménfőcsanak Rt.		Tel.: 20/93801198, Fax: 06/93801198	
Tárgy		Tiszavíz Vízerőmű Kft.	
Szakág		4450 Tiszalök, 0526/5 és 0526/8 hrsz.	
Részlet		Villamos energetika- és hűközlés	
Földre telepített napfórnú villámvédelem, oldalnézet 1.		Választott napfény	
Bemutató		Tiszavíz Vízerőmű Kft., 4450 Tiszalök, 0526/5 és 0526/8 hrsz.	
Mappa		Tiszavíz Vízerőmű Kft., 4450 Tiszalök, 0526/5 és 0526/8 hrsz.	
Kivitel		Kivitel	
A3		A3	
2018.04.		2018.04.	
TLK-01/17		TLK-01/17	
VV-2		VV-2	
Ez a terv a Szűrmái Ménfőcsanak Rt.		szellemi tulajdon.	