



5db Inverter (Kaco blueplanet 20.0 TL3)
460db Winaico WST-285P6
Tecsun PV-1 F6 1x6 mm² összesen: 2267 m

ÉRINTÉSVÉDELLEM: 22kV-on védőföldelés (TT), 0,4 kV-on
NULLÁZÁS (TN)+egyenpotenciál kötés+ DC-n kettős szigetelés

Szumai Mérnök Irodák Kft.		8200 Veszprém, Pálfi L. u. 17. Tel.: 20/9380-199, Fax: 89/229-119 E-mail: szumai.kft@invitel.hu		KIVITELI TERV	
Tárgy:	Tiszavíz Vízterelő Kft.			Ügyvezető:	Regisztrált: A3
Statisztika:	4450 Tiszalók, 0526/5 hrsz.			Felmerítés: Szumai Zoltán 2018.01.01.	Méretezés: M = -
Részlemények:	Villamos energetika- és hűtőközlés			Ábrák készítése: Szumai Zoltán	Dátum: 2018.01.
Beművelés:	IV. PV egység egyvonalas DC kábelvezési terv			Beművelés: Szumai Zoltán	Térvező: TLK-01/17
Megjelenés:	Tiszavíz Vízterelő Kft., 4450 Tiszalók 0526/5 és 0526/8 hrsz.			Szerkesztő:	KGE-10
Ez a terv a Szumai Mérnöki Iroda Kft. szellemi tulajdona.					