



ÉRINTÉSVÉDELMEI: 0.4kV-on NULLÁZÁS (TN) + egyenpotenciál kötés
TÜLFESZÜLTÉSÉGVÉDELMEI: DC oldalán (B+C) 1+2. ttp., AC oldalán (B+C) 1+2. ttp.

SZURMAI MÉRNÖKI IRODA Kft.		8200 Veszprém, Pálfi L. u. 17. Tel.: 20/939.01-99, Fax: 88/239.119 E-mail: szurmai.kft@niriel.hu	
Tárgy:	Tiszaibóki Vízerőmű	Ügyvezető: Szurmai Zoltán Bv-HE-19-0065/2018	Rajzszám: 420X297
	4450 Tiszaibók, Vízerőmű	Felülvizsgáló: Szurmai Zoltán Bv-HE-19-0065/2018	Méretarány: M=----
Szakág:	Villamos energetika	Tervező munkatárs: Csalnag Zoltán Bv-HE-19-0952/2019	Dátum: 2018.01.
Részvétel:	260,0 kVA naperőmű Solar-Log felűzés elvi kapcsolási rajz	Ellenőrző:	Tervező: TL-K-01/17
Beruházó:	Tiszaibóki Vízerőmű	Szerkesztő:	Rajzszerkesztő: KGE-18
Megbízó:	Szalontai Rendszertegrátor Kft.	Ez a terv a Szurmai Mérnöki Iroda Kft. szellemi tulajdona.	