



Ø100mm-es új födémátfúrás helye  
a gépházi lépcső padozatából a kábelalagút irányába függőlegesen lefelé  
A 0,4kV-os erőátviteli és kommunikációs kábelek részére kialakítandó.  
A kommunikációs kábelek külön védőcsőben vezetve!  
FIGYELEM! Tűzszakasz határ, tűzzáró habarccsal lezárandó!

ÉRINTÉSVÉDELEM: 22kV-on védőföldelés (TT), 0,4 kV-on NULLÁZÁS (TN)+egyenpotenciál kötés+ DC-n kettős szigetelés	
<b>Szurmai</b> Mérnök Iroda Kft.	8200 Veszprém, Pálfi L. u. 17. Tel.: 20/9380-199, Fax: 88/328-119 E-mail: szurmai.kft@vodafone.hu
Térp:	Tiszavíz Víztermő Kft. 4450 Tiszalök, 0526/5 hrsz.
Szabó:	Villamos energetika- és hírközlés
Részletek:	IV. PV egység vízszintes kábelezési nyomvonalterv
Beruházó:	Tiszavíz Víztermő Kft., 4450 Tiszalök 0526/5 és 0526/8 hrsz.
Megbízó:	Tiszavíz Víztermő Kft., 4450 Tiszalök 0526/5 és 0526/8 hrsz.
KIVITELI TERV	
Ugyanaz a méretarány	Rajzméret: 297x841
Felvezető	Méretarány: M=1:100
Tervező	2018.04.
Ellenőrző	Tervező: <b>TLK-01/17</b>
Szerkesztő	Rajzoló: <b>KGE-19</b>
Ez a terv a Szurmai Mérnök Iroda Kft. szellemi tulajdona.	